

Datei
Programmierung
Überwachung
Verbindung
Hilfe

0
Zonen

1
Ausgänge

2
Bereiche

3
Sys-einstellungen

4
Download

5
Benutzer

6
Reporting

Zonen

Zonen	Zonennamen	Zonentyp	Eigenschaften
01	Glasbruch	Erschütterung	bcd S=1
02	Türkontakte	Sofort	bcd
03	Bewegungsmel	Sofort	bcd
04	Brandmelder	Brandmelder	
05	Zone 05	Nicht verwendet	
06	Zone 06	Nicht verwendet	
07	Zone 07	Nicht verwendet	
08	Zone 08	Nicht verwendet	
09	Zone 09	Nicht verwendet	
10	Zone 10	Nicht verwendet	
11	Zone 11	Nicht verwendet	
12	Zone 12	Nicht verwendet	
13	Zone 13	Nicht verwendet	
14	Zone 14	Nicht verwendet	
15	Zone 15	Nicht verwendet	
16	Zone 16	Nicht verwendet	
17	Zone 17	Nicht verwendet	
18	Zone 18	Nicht verwendet	
19	Zone 19	Nicht verwendet	
20	Zone 20	Nicht verwendet	
21	Zone 21	Nicht verwendet	
22	Zone 22	Nicht verwendet	
23	Zone 23	Nicht verwendet	
24	Zone 24	Nicht verwendet	
25	Zone 25	Nicht verwendet	
26	Zone 26	Nicht verwendet	
27	Zone 27	Nicht verwendet	
28	Zone 28	Nicht verwendet	
29	Zone 29	Nicht verwendet	

Gehe zu Zone

Anwenden

Zoneneigenschaften

Zonennamen

Türkontakte

Informationen:

Zonentyp

Nicht verwendet

Überfall

Feuer

Sofort

24 Stunden

Ein/Ausgang

Eing. folgend

Erschütterung

Technik

Schlüsselkasten

Eigenschaften

☒ Int Aktiv B

☒ Int Aktiv C

☒ Int Aktiv D

☐ Türgong

☐ Meldertest

☐ Doppelauslösung

☐ Sperren

07.06.2021

20:57

Datei
Programmierung
Überwachung
Verbindung
Hilfe

Programmierung

0
Zonen

1
Ausgänge

2
Bereiche

3
Sys-einstellungen

4
Download

5
Benutzer

6
Reporting

Ausgänge

Aktiv Impuls

(081) - Ausgangseinstellungen

(041) - Sirenen

0 Sekunden
1.5 Minuten
3 Minuten
5 Minuten
10 Minuten
15 Minuten
20 Minuten

(042) - Sirendauer

1.5 Minuten
3 Minuten
5 Minuten
10 Minuten
15 Minuten
20 Minuten

(022) - Intern Volume

Nur Bedienteil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(045) - Ein/Ausgangsverzögerung Volume

Nur Bedienteil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(151) - Zus. Schaltausgang

(041) - Sirenen

0 Sekunden
1.5 Minuten
3 Minuten
5 Minuten
10 Minuten
15 Minuten
20 Minuten

(042) - Sirendauer

1.5 Minuten
3 Minuten
5 Minuten
10 Minuten
15 Minuten
20 Minuten

(022) - Intern Volume

Nur Bedienteil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(045) - Ein/Ausgangsverzögerung Volume

Nur Bedienteil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(26) - Ext. Sirenenverz. bei Eingang

Keine Verzögerung
Verzögerung

(025) - Interner Alarm

Extern folgend
Dauerhaft

☐ (184) - Feuer Signalgeber
☐ (141) - Alert Tone

07.06.2021
20:57

Datei
Programmierung
Überwachung
Verbindung
Hilfe

Programmierung

0
Zonen

1
Ausgänge

2
Bereiche

3
Sys-einstellungen

4
Download

5
Benutzer

6
Reporting

Sys-einstellungen

Allgemein
Reset Optionen
Sprachoptionen
Verschiedenes

(030) - Überfallalarm

Akustisch
Still

(035) - Erstmelder

Gesperrt
Auto Aktiv

(056) - Länge Zugangscode

4 Ziffern
6 Ziffern

(087) - Bedienteilalarm

Deaktiviert
Aktiviert

(028) - Statusanzeige

Nie ausblenden

(87) - Bedienteilalarm

☐ Überfall an
☐ Feuer an
☐ Med. Notruf an

(029) - Alarmverzögerung

Deaktiviert
Aktiviert

(027) - Alarm bei fehlg. Aktivierung

Intern
Lokal

(037) - Sabotage Report

Deaktiviert
Aktiviert

(086) - Zusätzl. Eingangsverzögerung

Deaktiviert
Aktiviert

(036) - Alarmabbruch

Deaktiviert
Aktiviert

(102) - Komm.fehler Timeout

(129) - Fernbed. extern deaktivieren

Erfordert Eingangsverzögerung
Erfordert keine Eingangsverzögerung

(057) - Batterie Test

Deaktiviert
Aktiviert

(122) - Übert. best.

(128) - Alarm bei Supervisionsausfall

Extern Alarm

07.06.2021
20:58

DateiProgrammierungÜberwachungVerbindungHilfe



Programmierung

0

Zonen

1

Ausgänge

2

Bereiche

3

Sys-einstellungen

4

Download

5

Benutzer

6

Reporting

Kommunikation

Optionen

Telefonnummern

(101) - Rufmodus TWG

Deaktiviert

Einzeln

Abwechselnd

Beide

(103) - Format Report

SIA II

SIA III

Extended SIA III

Home "beep"

(186) - Anzahl Home "beep" Rufe

3

07.06.2021

20:59